

张家港市给排水有限公司出厂水周水质公示（三厂）

采样地点：三厂泵房

报告日期：2024.11.27

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准限值 | 采样日期 | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2024.11.18 | 2024.11.19 | 2024.11.20 | 2024.11.21 | 2024.11.22 | 2024.11.23 | 2024.11.24 |
| 1 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| 3 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) | mg/L | 3 | 0.77 | 0.76 | 0.88 | 0.99 | 0.88 | 0.92 | 0.90 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 游离氯 | mg/L | 2, 余量≥0.3 | 0.65 | 0.70 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.50 | 0.50 |
| 合格率 | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 备注 | | | | 标准依据：生活饮用水卫生标准(GB5749-2022) | | | | | | |